

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

Человек

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в

Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



М.П.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1141 от 17.02.2022

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Ливева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛЬСОВЕТ НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ИНН 0516011285, ОГРН 1120546000321, 368109, Республика Дагестан, Кизилюртский район,
Нечаевский с/с, с. Нечаевка, И. ГАМАЗАТА УЛ, д.1
Описание, обозначенная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая -
централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 15.02.2022 13:55

Дата осуществления лабораторной деятельности: 15.02.2022-17.02.2022

Цель отбора: Проведение контрольного

Основание для испытания: Договор № 11 от 04.02.2000

Дополнения, отклонения или исключения из метода: --

Собые условия окружающей среды (при необходимости): --

Обозначенная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: --

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 'СЕЛЬСОВЕТ НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368109, Республика Дагестан, Кизилюртский район, Нечаевский с/с,
с. Нечаевка, И. ГАМАЗАТА УЛ, д.1

Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Гасарина

Кизилюртский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка, с. Нечаевка

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): --

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012

Дата и время отбора образца(ов): 15.02.2022 12:00

Сылка на план и метод отбора образца(ов): --

Иготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения): --

Дата изготовления: --

Номер партии: --

Тара, упаковка: пактиская тара, термическая стеклянная

Объем партии: 1,5л; 0,5л

Величина допустимого уровня - указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора, хранения и
транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на
представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на металлы исследований
1	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	0	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства измерения, тип средства пробы	Порешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2022

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилорте»	Подпись
-------------------	---	---------

Код образца (пробы): 1141-02

Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на металлы исследований
1	Общие (общенные) колиформные бактерии	● Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не доп.	МVK 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (Σ7)	11	КОЕ/см ³	не более 50	МVK 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не доп.	МVK 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилорте» Мирзаева П.Г.	Подпись
-------------------	--	---------

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт Гусейнова А.А.

Конец протокола.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



М.П.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1142 от 17.02.2022

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Наименование и контактные данные заказчика: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516011285, ОГРН 1120546000321, 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка, с. Нечаевка, И.ГАМЗАТА УЛ, д.1*

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Дата и время получения образца(ов): *15.02.2022 13:55*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *15.02.2022-17.02.2022*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Основание для испытания: *Договор № 11 от 04.02.2000*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:--

Особые условия окружающей среды (при необходимости):--

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368109, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка, с. Нечаевка, И.ГАМЗАТА УЛ, д.1*

Объект, где производился отбор образца(ов): *- Мацеевка*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): --

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *15.02.2022 12:10*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--

Дата изготовления:--

Номер партии:--

Тара, упаковка: *пластиковая тара, стерильная стеклянная*

Объем партии: *1,5л; 0,5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 1142-01


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	0	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2022

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	

Код образца (пробы): 1142-02


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не доп.	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (37)	8	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не доп.	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Мирзаева П.Г.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТРУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



М.П.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1143 от 17.02.2022

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизил'юрт, ул. Алиева, 29*
Наименование и контактные данные заказчика: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛ'ЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516011285, ОГРН 1120546000321, 368109, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка, с. Нечаевка, И.ГАМЗАТА УЛ, д.1*

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Дата и время получения образца(ов): *15.02.2022 13:55*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *15.02.2022-17.02.2022*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Основание для испытания: *Договор № 11 от 04.02.2000*

Дополнения, отклонения или исключения из метода:--

Особые условия окружающей среды (при необходимости):--

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:--

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛЬСОВЕТ НЕЧАЕВСКИЙ' КИЗИЛ'ЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368109, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка, с. Нечаевка, И.ГАМЗАТА УЛ, д.1*

Объект, где производился отбор образца(ов): *- ул. Ленина*

Кизил'юртовский район, Нечаевский с/с, с. Нечаевка, с. Нечаевка, ул. Гамзата, 1

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): --

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *15.02.2022 12:20*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):--

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):--

Дата изготовления:--

Номер партии:--

Тара, упаковка: *пластиковая тара, стерильная стеклянная*

Объем партии: *1, 5л; 0, 5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 1143-01


Физико-химические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	0	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Привкус	0	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	не более 2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	004912	10.09.2022

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Гаджимагомедова М.М.	

Код образца (пробы): 1143-02


Микробиологические испытания

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см ³	не доп.	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число (З7)	6	КОЕ/см ³	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100 см ³	не доп.	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте» Мирзаева П.Г.	

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт Гусейнова А.А.

ПРИМЕЧАНИЕ: _____

Конец протокола.